



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GB.HB65.B.02501/21

Серия **RU** № **0345530**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество"
Место нахождения (адрес юридического лица): 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (PM5)
Адрес места осуществления деятельности: 109387, РОССИЯ, город Москва, улица Люблинская, дом 42, офис 235
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB65 срок действия с 09.01.2020
Телефон: +7 9956559588 Адрес электронной почты: sert.quality@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй Трест"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 192012, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 112, корпус 2 литер 3, офис 809
Основной государственный регистрационный номер 1047818008787.
Телефон: +78123808363 Адрес электронной почты: reception@atrest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Cochran Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Соединенное Королевство, Newbie Works, Annan, Dumfries & Galloway DG12 5QU UK

ПРОДУКЦИЯ

Горелки комбинированные блочные промышленные, торговой марки "Cochran" ("Кохран") (газ, жидкое топливо), мощностью 500, 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 кВт, с двумя системами модуляции: триплекс или симплекс, включая запасные части к ним и устройства управления. Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN 267-2011 "Форсунки мазутные с принудительной подачей воздуха. Термины и определения, требования, испытания, маркировка", DIN EN 676(2003-11) "Горелки автоматические с воздушодувкой для газообразного топлива", DIN EN 746-1-2010 "Оборудование термообрабатывающее промышленное. Часть 1. Общие требования безопасности", DIN EN 746-2-2011 "Оборудование термообрабатывающее промышленное. Часть 2. Требования безопасности к топкам и топливопроводящим системам".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8416202000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 12021/04/164-01 от

07.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ "Тест-С.-Петербург" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПН87)
Акта о результатах анализа состояния производства № 20210713/2 от 13.07.2021 года
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31850-2012 "Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования, требования безопасности и методы испытаний". Назначенный срок службы не менее 10 лет. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения действия консервации, хранения горелок комбинированных блочных промышленных "Cochran" ("Кохран"), согласно технической документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.09.2021

ПО 15.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мурашов Илья Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Мальцев Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.)